





Podstawowe dane techniczne:

Napięcie znamionowe:	230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500 V
Częstotliwość znamionowa:	50~60 Hz
Stopień ochrony:	IK10, IP 44
Temperatura pracy:	-25~55 C
Spełniane normy:	EN 60 439-1
Klasa izolacji:	II

Opis techniczny:

1. KS 40x60 sk. ..... 1szt.
2. KK-40 ..... 1szt.
3. KF-40 ..... 1szt.
4. Obudowa S9 ..... 5szt.
5. Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem 1P+N ..... 6szt.
6. Wyłącznik różnicowoprądowy 2P ..... 6szt.
7. Gniazdo wtykowe na szyne TH ..... 1szt.
8. Ochronnik przepięć 4P ..... 1szt.
9. Rozłącznik izolacyjny 4P..... 1szt.

Inwestor	NATURA TOUR SP. Z O.O. WARSZAWA, UL. T. EDISONA 2		
Nazwa rysunku	Schemat ideowy rozdzielnicy klimatyzacji TKL		
Obiekt	Ośrodek Wczasowy Pótwysep		Skala ----
Lokalizacja	Jastarnia, ul. Mickiewicza 162		Nr rys. E-5
Opracował	inż. Grzegorz Szpadzik		Data lipiec 2021
Nr uprawnień	59/98/Os		