

Zestawienie danych z projektu	
Opis	Ilość
96802408, 684/SZ, Skrzynka kontrolna do elewacji	1 szt.
90400102, 4.1 OG, Złącze kontrolne 4-otworowe	6 szt.
97002009, 70.20 AL, Iglica kominowa 2m	1 szt.
90100202, 1.2 OG, Złącze krzyżowe 4-otworowe	14 szt.
95500202, 55.2 OG, Złącze krzyżowe 1-otworowe	4 szt.
21400602, 214.6 OG, Złącze uniwersalne drut Ø8/pręt Ø16	6 szt.
93050211, 30.2 PL/W, Uchwył betonowy w tworzywie wysoki	164 szt.
10420108, 104.2 PL, Rura instalacyjna do bednarki	6 szt.
82504002, B 25x4 OG, Bednarka 25x4 OG, 138.26	107.83 kg
90700101, 7.1 OC, Złącze uniwersalne 2-elementowe	10 szt.
80000802, DR 8 OG, Drut odgromowy 8 OG, 244.81	95.99 kg
91200202, 12.2 OG, Uchwył z kątkiem wkręcany	54 szt.
93000111, 30.1 PL, Uchwył betonowy w tworzywie	24 szt.
95500101, 55.1 OC, Złącze krzyżowe 1-otworowe	4 szt.
97003009, 70.30 AL, Iglica kominowa 3m	1 szt.
94700801, 47.8 OC, Uchwył metalowy UJ-47	12 szt.
94287502, 94287502, OG Uziom kompletny ELKONOMIC Ø20 ze szpicem 7,5-metrowy	6 szt.

- Legenda
- drut odgromowy

- uziom liniowy typu B - Bednarka

- złącze

- złącze kontrolne

- uziom szpilowy typu A

- iglica kominowa

- skrzynka kontrolna do elewacji

Investor	NATURA TOUR Sp. z o.o. Warszawa, Edisonsa 2
Nazwa rysunku	Instalacja odgromowa

Obiekt	Budynek OW Kaprys		Skala
Lokalizacja	Karpacz, ul. Karłonoska 55A, dz. nr 5/1		Nr rys. B-13
Projektant	inż. Wiesława Polak		DATA lipiec 2023
Nr uprawnień	56/92/Os		
Opracował	inż. Grzegorz Szpadzik		

